FIRST QUANTUM
Cobre Panamá

Tema / Subject: Extintora de incendios	Fecha/Date: 07/ octubre 2021
Departamento/Department:	Firma/Asignatura: Nelson Acosta
Supervisor: Leon Jacobs	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (√) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Clinica Punta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

P 3

Retroalimentación/Feedback
(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
- Cinta lanzpuntada	
-	
- Escaleras.	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Daniel Rodriguez	M.P.S.A	Daniel Rodriguez
2.	Manuel [illegible]	M P S A	[illegible]
3.	Nelson Acosta	M P S A	[signature]
4.			

First Safety – First Quantum

Issue date:	10/09/2019
Revision:	1.0

1.16 Extintores de Incendios ok

Introducción

Una de las formas más rudimentarias de prevenir la propagación de un incendio en el trabajo o en el hogar es el uso de un extinguidor de incendios. La habilidad de un empleado para reaccionar rápidamente y usar el extinguidor en forma apropiada, puede marcar la diferencia en minimizar las pérdidas por incendio y reducir las amenazas de lesiones personales.

Información Puntual

Información general:

Los trabajadores que usan extintores deben estar familiarizados con los principios generales del uso de los mismos y los peligros presentes en apagar un incendio en su etapa incipiente.

El entrenamiento requerido debe ser realizado por lo menos una vez al año.

Los extintores deben ser instalados, ubicados e identificados de tal modo que sean fácilmente accesibles a los empleados, sin exponerlos a accidentes.

A los extintores se les debe hacer una revisión anual de mantenimiento. El registro de la fecha del mantenimiento anual debe permanecer por un año después de la última revisión; usualmente se coloca en una etiqueta exterior.

Los extintores deben ser revisados visualmente cada mes, fijándose que no se hayan descargado o dañado. Los extintores de químicos secos deben ser inclinados ó sacudidos periódicamente, para evitar que el polvo se compacte.

Los extintores deben mantenerse en condiciones óptimas de carga y de operación y permanecer en el lugar designado en todo momento, excepto durante su uso.

Información básica:

El usuario de un extinguidor debe entender que éste debe ser usado solamente en fuegos incipientes y que nunca para apagar un incendio de mayores proporciones. Usar un extinguidor en un incendio mayor puede terminar en una pérdida superior a la de la propiedad, puede terminar en la pérdida de la vida!!!

Clases de extintores de incendios:

Clase A - Combustibles generales (Agente extinguidor: agua)

Clase B - Líquidos y gases inflamables (Agente extinguidor: espuma, dióxido de carbono y químicos secos)

Clase C - Eléctricos (Agente extinguidor: dióxido de carbono y químicos secos)

Clase D - Metales combustibles (Agentes extinguidores especiales no usados en A, B y C)

Multipropósito ABC

Reglas para el uso de extinguidores - El método P.A.S.S.:

P (Pull) - Hale el gancho de seguridad y retroceda ocho ó diez pies (2.5 ó 3m)

A (Aim) - Dirija el extinguidor hacia la base del fuego

S (Squeeze) - Presione el disparador del extinguidor

S (Sweep) - Haga un movimiento de barrido en la base del fuego con el agente extinguidor

Cierre

Autor: prevencion_chile   Descarga ofrecida por: www.prevention-world.com